

LICITACIÓN PÚBLICA N° 050/2021

OBRA: "REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE 2 DE FEBRERO – SECTOR INTERCULTURAL".

ACLARATORIA


Por la presente, se comunica a las firmas participantes de la Licitación Pública N° 050/2021 – Resolución N°2970/2021-Expediente N°29636-S-2021, lo siguiente:


1- Comunicamos a los oferentes que deberán tener en cuenta en su evaluación técnica del **Ítem 6 –SECTOR DEPORTES URBANOS –Ítem 6.2 –PISTA DE SKATE Y BMX SOBRE SECTOR PILETA – Rampas de Hormigón Armado (Sector Bowl) – Sellado de Juntas de Dilatación con Material Poliuretánico** del Pliego de Condiciones Técnicas:


- El tipo de Hormigón será elaborado, con resistencia característica mínima 21 MPa, a una edad de 28 días de denominación comercial H-21 piedra 6-12.
- Malla simple o doble más refuerzos (según ingeniería final) electro soldada del tipo Q188 compuesta por barras de diámetro 6,5 mm cada 150 mm x 150 mm, con un recubrimiento de 2,5 cm.
- En el caso de las losas de espaldones curvos, se adoptará una malla central de barras de acero ADN-420, de diámetro 10 mm cada 150 mm en dirección horizontal y vertical.
- La cantidad y distribución de juntas será la indicada en planos. Al respecto ver el plano ARQUITECTURA. El sellador de junta será del tipo poliuretánico de un componente tipo SIKAFLEX FC 11 o similar. El espesor de juntas será de 5 mm, NUNCA MAYOR.
- Espolvoreo sobre la superficie de pieza sin fraguar de endurecedor no metálico color gris tipo SIKA o superior calidad según el caso a razón de 4 kg/m² mezclado con cemento para losas planas y de 6 kg/m² para losas curvas o inclinadas. Esta relación se medirá en carretilla para aplicar en cada paño y será aprobada y supervisada por la Inspección.

Los oferentes deberán adjuntar un ejemplar de la presente Aclaratoria en su oferta, caso contrario el oferente deberá firmar la presente durante el acto Licitatorio previo a la apertura del sobre. Quedan debidamente notificados.-----

Resistencia, 16 de noviembre de 2021.-----


Arq. Ivana G. Filippis
Dir. a de Decon. de Amb. y Esp. Verdes
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
S.O.P. - MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA


Arq. FERNANDO J. PORFIRIO
Subsecretario de
Arquitectura e Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA


Arq. GUILLERMO A. MONZON
Secretario de Planificación,
Infraestructura y Ambiente
MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA